



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«2 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ДОГОВОРНОЙ)»**

**(ФКУ «2 отряд ФПС ГПС по  
Ленинградской области (договорной)»)**

Юр. Адрес: ул. Оборонная, д. 51, пос. Мурино,  
Всеволожский район, Ленинградская обл., 188662

Факт. Адрес: ул. Пихтовая, д. 1, г. Высоцк,  
Выборгский район, Ленинградская обл., 188909

Тел./факс: (81378) 59-031

14.06.2013 № 413-1-16

на № 133Р от 05.06.13

По применению «БК-ПТ ВИТЯЗЬ»

Генеральному директору  
ООО «Пожефтехим»

Веселову Е. Д.

Уважаемый Евгений Дмитриевич!

На исх. 133-Р от 05.06.2013 г. федеральное казенное учреждение «2 отряд ФПС ГПС по Ленинградской области (договорной)» сообщает Вам, что изучив представленную техническую документацию на разработанный специалистами Вашего предприятия блок – контейнер пенного пожаротушения «БК – ПТ ВИТЯЗЬ» считаем его нахождение на территории малых нефтебаз и вблизи технологических установок хранения и переработки ЛВЖ и ГЖ значительно сократят время подготовки и проведения пенной атаки, снизит воздействие опасных факторов пожара на личный состав и технику пожарных подразделений различного вида пожарной охраны и соответственно повысит успех тушения пожара на начальном этапе, значительно снизив финансовые убытки компаний после пожара.

В настоящее время действующая нормативно – правовая база по противопожарной защите складов нефти и нефтепродуктов, расположенных на территории нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (ГОСТ Р 12.3.047-98, СНиП 2.11.03-93, ВУПП-88 и т.д.) предусматривает наличие автоматических установок пенного пожаротушения в резервуарах с наличием ЛВЖ и ГЖ объемом 5000 м<sup>3</sup> и более.

Федеральное казенное учреждение «2 отряд ФПС ГПС по Ленинградской области (договорной)» учитывая опыт пожарно – профилактического обслуживания дочерних предприятий нефтяных компаний НК «ЛУКОЙЛ», ОАО АК «Транснефть», ОАО АК «Транснефтепродукт», ООО «Роснефтьбункер», расположенных на территории Ленинградской области предлагает Вам рассмотреть возможность комплектации блок – контейнера пенного пожаротушения «БК – ПТ ВИТЯЗЬ» стационарным лафетным стволом с расходом не менее 60 л/сек, что значительно увеличит его тактико – технические характеристики.

На основании вышеизложенного считаем целесообразным применение блок – контейнера «БК – ПТ ВИТЯЗЬ» при организации противопожарной защиты нефтебаз и объектов газонефтяного комплекса малой мощности.

Начальник ФКУ «2 отряд ФПС ГПС  
по Ленинградской области (договорной)»



М.А. Калинин

Исп.: Шарафутдинов И.С.  
тел.: 8 (813-78) 59-031