



НОВАТЭК

УСТЬ-ЛУГА

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК – Усть-Луга»
ул. Школьная, д. 5., д. Вистино, Кингисеппский район, Ленинградская область, Россия, 188477

Т: +7 (81375) 61 001, Ф: +7 (81375) 61 045

Адрес для корреспонденции: ул. Парадная, д. 7, лит. А, г. Санкт-Петербург, Россия, 191014

Т: +7 (812) 339 20 33, Ф: +7 (812) 339 20 34, E: ul_office@novatek.ru

ОКПО 80675261, ОГРН 1074707002457, ИНН 4707026057, КПП 997250001

29.05.2015 № 1292-24

На № _____

Руководителю ГК «Пожнефтехим»
Веселову Е.Д.

196084, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 130, литер А,
пом.17Н

Отзыв о турбинных осевых дозаторах пены

Уважаемый Евгений Дмитриевич!

На объектах причальной зоны «Комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки мощностью 6,0 млн. тонн в год в морском торговом порту Усть-Луга» реализована автоматическая система пожаротушения, основывающаяся на применении турбинных осевых дозаторов пены (пеносмесители) M-TU производства Matre Maskin AS (Норвегия).

За время эксплуатации (с 2012 года) подтверждена надежность данного оборудования, простота при дозировании пенообразователя, практически отсутствием трудозатрат по его техническому обслуживанию.

Однако отмечаем, что во избежание сбоев в работе турбинных осевых дозаторов M-TU, обязательным условием является применение пожарных фильтров на подводящих воду трубопроводах (B2).

ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» выражает удовлетворенность в применении данного оборудования в системе пожаротушения причальной зоны.

Первый заместитель генерального директора –
главный инженер

Долгарев Н.В.
8(81375)6-10-10

А.В. Панов